



Mr. Tom Vandaele
IVC NV
Nijverheidslaan 29
8580 AVELGEM

votre message de

vos références

nos références

date

PW/10250

2007-11-13

Rapport de certification 07/10250

1. Description du revêtement de sol:

groupe de produits: BATIMENT
Revêtement de sol en PVC
masse totale: 1808 g/m²
épaisseur: 2.95 mm

2. Essais exécutés:

Classement suivant EN 13501-1 (2002)		
Classe	EN ISO 11925-2 ou CWFT (EN 14041 - 2004)	EN ISO 9239-1 (30 min.)
C _{fl}	E _{fl}	flux critique ≥ 4.5 kW/m ²

3. Conclusion:

Compte tenu des modalités de la mise en exécution et des résultats d'essais, le revêtement de sol mentionné ci-dessus est classé

libre sur un substrat non-inflammable

C_{fl} - s1

Ce rapport comprend 2 pages et ne peut être reproduit que dans son intégralité. Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.

Centexbel est reconnu en tant que 'notified body' 0493 pour la directive européenne sur les produits de construction et pour la directive européenne sur les moyens de protection personnels

CENTEXBEL GENT

Technologiepark 7
BE-9052 Zwijnaarde (Gent)
Tél. +32 9 220 41 51
Fax +32 9 220 49 55
e-mail gent@centexbel.be

CENTEXBEL BRUXELLES

Rue Montoyer 24-B2
BE-1000 Bruxelles
Tél. +32 2 287 08 30
Fax +32 2 230 68 15
e-mail brussel@centexbel.be

CENTEXBEL VERVIERS

Avenue du Parc 38
BE-4650 Herve (Chaineux)
Tél. +32 87 32 24 30
Fax +32 87 34 05 18
e-mail chaineux@centexbel.be



destinataire
IVC NV

nos réf.
PW/10250

date
2007-11-13

numéro de page
2

Le nom commercial de ce groupe de produits est:
RESIFLOR

Les résultats détaillés sont à retrouver dans les rapports suivants:
Centexbel: 54609 du 2007-01-09

Validité du certificat: 2012-01-09

Petra Wittevrongel
co-ordinateur de certification