



Mr. Tom Vandaele  
IVC NV  
Nijverheidslaan 29  
8580 AVELGEM

vosre message de

vos références

nos références

date

PW/10252

2007-11-13

## Rapport de certification 07/10252

### 1. Description du revêtement de sol:

groupe de produits: BATIMENT  
Revêtement de sol en PVC  
masse totale: 1858 g/m<sup>2</sup>  
épaisseur: 2.60 mm

### 2. Essais exécutés:

Classement suivant EN 13501-1 (2002)		
Classe	EN ISO 11925-2 ou CWFT (EN 14041 - 2004)	EN ISO 9239-1 (30 min.)
C <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	flux critique ≥ 4.5 kW/m <sup>2</sup>

### 3. Conclusion:

Compte tenu des modalités de la mise en exécution et des résultats d'essais, le revêtement de sol mentionné ci-dessus est classé

libre sur un substrat non-inflammable

**C<sub>fl</sub> - s1**

Ce rapport comprend 2 pages et ne peut être reproduit que dans son intégralité. Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.

*Centexbel est reconnu en tant que 'notified body' 0493 pour la directive européenne sur les produits de construction et pour la directive européenne sur les moyens de protection personnels*

#### CENTEXBEL GENT

Technologiepark 7  
BE-9052 Zwijnaarde (Gent)  
Tél. +32 9 220 41 51  
Fax +32 9 220 49 55  
e-mail gent@centexbel.be

#### CENTEXBEL BRUXELLES

Rue Montoyer 24-B2  
BE-1000 Bruxelles  
Tél. +32 2 287 08 30  
Fax +32 2 230 68 15  
e-mail brussel@centexbel.be

#### CENTEXBEL VERVIERS

Avenue du Parc 38  
BE-4650 Herve (Chaineux)  
Tél. +32 87 32 24 30  
Fax +32 87 34 05 18  
e-mail chaineux@centexbel.be



**destinataire**  
IVC NV

**nos réf.**  
PW/10252

**date**  
2007-11-13

**numéro de page**  
2

Le nom commercial de ce groupe de produits est:  
SOLIFLOR

Les résultats détaillés sont à retrouver dans les rapports suivants:  
Centexbel: 57513 du 2007-07-03

Validité du certificat: 2012-07-03

Petra Wittevrongel  
co-ordinateur de certification